ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště Jindřichův Hradec
Jiráskovo předměstí 622/III, 377 32 Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 898, 387 761 795
e-mail: ivana.marsikova@cevak.cz

Zkušební laboratoř č. 4056, posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23593/2026

Zadavatel: Obec Domanín

Domanín 33
379 01 Domanín

Vzorek číslo: **39606**
Místo odběru: **Domanín, čp. 9**
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Typ rozboru: krácený
Akreditovaný odběr: Ano
Odebral: Kolář Radek
Postup odběru: SPP-200 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd ČR č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 26.10.2026
Čas odběru: 12:10
Datum příjmu: 26.10.2026
Datum provedení analýz: 26.10.2026 - 04.11.2026

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	5	mg/l Pt	20%	SPP-8		A	20	MH	vyhovuje
Zákal	0,20	ZF(n)	20%	SPP-9		A	5	MH	vyhovuje
Pach	přijatelný			SPP-10		A	přijatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	10,0	mS/m	10%	SPP-11		A	125	MH	vyhovuje
pH	6,4		0,1	SPP-12		A	6,5 - 9,5	MH	nevyhovuje
CHSK-Mn	0,6	mg/l	15%	SPP-13		A	3,0	MH	vyhovuje
Amoniak a NH4+	<0,05	mg/l		SPP-3		A	0,50	MH	vyhovuje
Dusitany	0,01	mg/l	10%	SPP-7		A	0,50	NMH	vyhovuje
Dusičnany	2,5	mg/l	10%	SPP-21		A	50	NMH	vyhovuje
Chuť	přijatelná			SPP-10		A	přijatelná	MH	vyhovuje
Chlor volný	0,10	mg/l	20%	SPP-15	M	A	0,3	MH	vyhovuje
Teplota	13,9	°C	5%	SPP-22	M	A	8 - 12	DH	
Vápník + hořčík	0,50	mmol/l		SPP-25		N	2,0 - 3,5	DH	
Vápník	12	mg/l		SPP-25		N	40 - 80	DH	
Mangan	0,020	mg/l		SPP-27		N	0,050	MH	vyhovuje
Železo	<0,05	mg/l		SPP-14		A	0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SPP-16		A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SPP-16		A	0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SPP-19		A	0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/1ml		SPP-17		A	40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/1ml		SPP-17		A	200	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Přehled zkušebních metod:
SPP-10 (ČSN EN 1622)
SPP-11 (ČSN EN 27888)
SPP-12 (ČSN ISO 10523)
SPP-13 (ČSN EN ISO 8467)

Přehled zkušebních metod:

SPP-14 (ČSN ISO 6332)
SPP-15 (ČSN EN ISO 7393-2)
SPP-16 (ČSN EN ISO 9308-1)
SPP-17 (ČSN EN ISO 6222)
SPP-19 (ČSN EN ISO 7899-2)
SPP-21 (interní postup)
SPP-22 (ČSN 75 7342)
SPP-25 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)
SPP-25 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)
SPP-27 (ČSN 83 0520-21A:1978)
SPP-3 (ČSN ISO 7150-1)
SPP-7 (ČSN EN 26 777)
SPP-8 (ČSN EN ISO 7887)
SPP-9 (ČSN EN ISO 7027-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
P1 - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 1; Mánesova 41/6, České Budějovice
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená ve zkušební laboratoři externího poskytovatele
M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko", kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 4.11.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Bc. Ivana Maršíková
vedoucí pracoviště

konec protokolu